



2012000369Z (2012)认监委认字(093)号



报告编号  
Reference No.

CT12-4844-2

CNAS L0207

# 检 验 报 告

## Test Report

样 品 名 称 Name of sample	8.7/15kV热收缩电缆户外终端
样 品 型 号 Type of sample	WSY
委 托 方 Consigner	苏州鼎鑫热缩材料有限公司
试 验 类 型 Kind of test	委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY  
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海市军工路1000号

电话：021-65494605

传真：021-65490171

报告查询网址：www.ticw.com.cn

电子信箱：ewec@ticw.com.cn

邮编：200093



# 国家电线电缆质量监督检验中心

## 检 验 报 告

2012000369Z (2012)国认监认字(093)号

共 3 页 第 1 页

试验类型		委托检验		报告编号		CT12-4844-2	
样品名称		8.7/15kV热收缩电缆户外终端					
委托方	名称	苏州鼎鑫热缩材料有限公司					
	地址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号					
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346	
生产单位	名称	苏州鼎鑫热缩材料有限公司					
	地址	江苏省吴江市金家坝金莘路2718号					
	电话号码	0512-63211933	邮政编码	215215	单位编号	215346	
样品描述	型号规格	WSY-15/3.3					
	接收状态	正常		来样方式	送样		
	抽样人	/		联系人	/		
	抽样日期	/		收样日期	2012年11月5日		
检验日期		2012年11月5日 至 2012年11月22日					
检验依据		中华人民共和国机械行业标准 JB/T 7829—2006 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆热收缩式终端					
检验结论		该样品所测项目符合JB/T 7829—2006标准要求。					
备注		1. 将三芯热收缩户内终端、户外终端和直通接头各一套，分别安装在—根型号为：YJV22—8.7/15 3×240（长：10米）电缆上构成组合试样。 2. 附录2：被试8.7/15kV热收缩电缆户外终端外观图。					
主检	姓名	周汉亮		审核	姓名	贺伟	
	签名				签名		
	日期	2012.11.22			日期	2012.11.22	
				批准	姓名	吴长顺	
					签名		
					日期	2012-11-23	





2012000369Z (2012)国认监认字(093)号

共 3 页 第 2 页

样品型号 和规格		WSY-15/3.3		报告编号	CT12-4844-2		
序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果			单 项 评 定
1	受检绝缘线芯标志			红芯	黄芯	绿芯	N
	交流耐压试验 --39kV, 5min		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
	--湿态, 35kV, 1min		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
2	局部放电试验 (15kV)	pC	最大 10	1.1	<1.0	1.0	P
				(灵敏: 1.0pC)			
3	负荷循环试验 (3个周期)		导体通电流, 加热周 期8h, 稳定温度≥ 2h, 冷却≥3h, 加热 时 导 体 温 度 为 (95-100)℃	符合	符合	符合	P
4	局部放电试验 (15kV)	pC	最大10	1.0	1.0	1.1	P
				(灵敏度: 1.0pC)			
5	冲击电压试验 (±95kV, 各10次)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
6	交流耐压试验 (35kV, 4h)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
7	检验		终端的管件、雨罩、 分支套未出现裂纹	通过	通过	通过	P

注: “单项评定”符号含义: P: 检验结果符合要求; F: 检验结果不符合要求; N: 检验结果不要求判定。 “/”表示不要求检测。



2012000369Z (2012)国认监认字(093)号

样品型号 和规格	WSY-15/3.3			报告编号	CT12-4844-2
序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 评 定
附录2					
被试8.7/15kV热收缩电缆户外终端外观图					
					
-----					
以下空白					

注：“单项评定”符号含义：P：检验结果符合要求；F：检验结果不符合要求；N：检验结果不要求判定。“/”表示不要求检测。